

水質試験・検査成績書

佐環検欽第 05581 号

2024 年 12 月 13 日

唐津市長 峰 達郎 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一1丁目2番2号  
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会  
理事長 木 原 泰 文  
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1653  
水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第33号  
建築物飲料水水質検査登録 佐保福5水第3083号  
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日：2024 年 12 月 10 日  
試料の試験・検査結果は次の通りです。

|                                  |                                     |               |              |                   |              |                                                                                       |
|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 試料の名称                            | 5 温石山系給水 (セツ釜管末ドレン)                 |               |              |                   | 受付区分         | 採取                                                                                    |
| 分析区分                             | 水道事業者上水道                            |               |              |                   | 取扱者          | 岩瀬 信彦                                                                                 |
| 採取年月日                            | 2024 年 12 月 10 日                    |               |              |                   | 試験検査項目       | 下記 19 項目                                                                              |
| 試験検査期間                           | 2024 年 12 月 10 日 ~ 2024 年 12 月 13 日 |               |              |                   | 遊離残留塩素       | (注) 0.3 mg/L                                                                          |
| 気温                               | =====                               | 水温            | 14.5 °C      |                   | 項目名          | 試験検査結果                                                                                |
| 項目名                              | 試験検査結果                              | 項目名           | 試験検査結果       | 項目名               | 試験検査結果       |                                                                                       |
| 一般細菌                             | 0 /mL                               | テトラクロロエチレン    | =====        | 銅及びその化合物          | =====        |                                                                                       |
| 大腸菌                              | 陰性                                  | トリクロロエチレン     | =====        | ナトリウム及びその化合物      | =====        |                                                                                       |
| カドミウム及びその化合物                     | =====                               | ベンゼン          | =====        | マンガン及びその化合物       | 0.005 mg/L未満 |                                                                                       |
| 水銀及びその化合物                        | =====                               | 塩素酸           | =====        | 塩化物イオン            | 12.5 mg/L    |                                                                                       |
| セレン及びその化合物                       | =====                               | クロロ酢酸         | =====        | カルシウム・マグネシウム等(硬度) | 62 mg/L      |                                                                                       |
| 鉛及びその化合物                         | =====                               | クロロホルム        | 0.010 mg/L   | 蒸発残留物             | 127 mg/L     |                                                                                       |
| ヒ素及びその化合物                        | =====                               | ジクロロ酢酸        | =====        | 陰イオン界面活性剤         | =====        |                                                                                       |
| 六価クロム化合物                         | =====                               | ジブロモクロロメタン    | 0.003 mg/L   | ジェオスミン            | =====        |                                                                                       |
| 亜硝酸態窒素                           | =====                               | 臭素酸           | =====        | 2-メチルイソボルネオール     | =====        |                                                                                       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                  | =====                               | 総トリハロメタン      | 0.020 mg/L   | 非イオン界面活性剤         | =====        |                                                                                       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | 0.7 mg/L                            | トリクロロ酢酸       | =====        | フェノール類            | =====        |                                                                                       |
| フッ素及びその化合物                       | =====                               | ブロモジクロロメタン    | 0.007 mg/L   | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.6 mg/L     |                                                                                       |
| ハウ素及びその化合物                       | =====                               | ブロモホルム        | 0.001 mg/L未満 | pH値               | 7.9          |                                                                                       |
| 四塩化炭素                            | =====                               | ホルムアルデヒド      | =====        | 味                 | 異常なし         |                                                                                       |
| 1,4-ジオキサン                        | =====                               | 亜鉛及びその化合物     | =====        | 臭 気               | 異常なし         |                                                                                       |
| シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン | =====                               | アルミニウム及びその化合物 | =====        | 色 度               | 0.5 度未満      |                                                                                       |
| ジクロロメタン                          | =====                               | 鉄及びその化合物      | 0.03 mg/L未満  | 濁 度               | 0.1 度未満      |                                                                                       |
| 水質基準適否                           | 上記検査結果については水質基準に適合                  |               |              |                   | 試験検査責任者      |  |
| 備 考                              |                                     |               |              |                   |              |                                                                                       |