

水質試験・検査成績書

佐環検第 06144 号

2025 年 1 月 27 日

唐津市長 峰 達郎

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長 木 原

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1653

水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査登録 佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2025 年 1 月 16 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	63 温石山系鎮西呼子方面 (旧呼子浄水場)				受付区分	採取
分析区分	水道事業者上水道				取扱者	岩瀬 信彦
採取年月日	2025 年 1 月 16 日				試験検査項目	下記 12 項目
試験検査期間	2025 年 1 月 16 日 ~ 2025 年 1 月 27 日				遊離残留塩素	(注) 0.5 mg/L
気 温	=====	水 温	11.0 °C		項目名	試験検査結果
項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果	
一般細菌	0 /mL	テトラクロロ エチレン	=====	銅及び その化合物	=====	
大腸菌	陰性	トリクロロ エチレン	=====	ナトリウム及び その化合物	=====	
カドミウム及び その化合物	=====	ベンゼン	=====	マンガン及び その化合物		0.005 mg/L未満
水銀及び その化合物	=====	塩素酸	=====	塩化物イオン		14.5 mg/L
セレン及び その化合物	=====	クロロ酢酸	=====	カルシウム及び ネシウム等(硬度)	=====	
鉛及び その化合物	=====	クロロホルム	=====	蒸発残留物	=====	
ヒ素及び その化合物	=====	ジクロロ酢酸	=====	陰イオン界面 活性剤	=====	
六価クロム 化合物	=====	ジブロモクロロ メタン	=====	ジェオスミン	=====	
亜硝酸態窒素	=====	臭素酸	=====	2-メチルイソ ボルネオール	=====	
シアン化物イオン 及び塩化シアン	=====	総トリハロメタン	=====	非イオン界面 活性剤	=====	
硝酸態窒素及び 亜硝酸態窒素	0.8 mg/L	トリクロロ酢酸	=====	フェノール類	=====	
フッ素及び その化合物	=====	ブロモジクロロ メタン	=====	有機物(全有機 炭素(TOC)の量)		0.5 mg/L
ホウ素及び その化合物	=====	ブロモホルム	=====	pH値		7.8
四塩化炭素	=====	ホルムアルデヒド	=====	味		異常なし
1,4-ジクロロベンゼン	=====	亜鉛及び その化合物	=====	臭 気		異常なし
トリス-1,2-ジクロロエチレン及び トリス-1,1,2-ジクロロエチレン	=====	アルミニウム及び その化合物	=====	色 度		0.5 度未満
ジクロロメタン	=====	鉄及び その化合物	0.03 mg/L未満	濁 度		0.1 度未満
水質基準適否	上記検査結果については水質基準に適合				試験検査責任者	
備 考						

試験方法: 平成15年 厚生労働省告示第261号
許可なく一切の転載を固くお断りいたします

(注) 遊離残留塩素は水質基準適否に含まない