

# 水質試験・検査成績書

(1/1)

佐環検飲第 06993 号

2025 年 3 月 5 日

唐津市長 峰 達郎

様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目2番2号  
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会

理事長 木原 孝文

TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655

水道法第20条登録機関 国土交通大臣及び環境大臣登録第33号

建築物飲料水水質検査登録 佐保福5水第3083号

水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2025 年 3 月 3 日

試料の試験・検査結果は次の通りです。

|                                   |                                 |               |             |                   |              |                                                                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 試料の名称                             | 49 現野 給水 (場内給水栓)                |               |             |                   | 受付区分         | 採取                                                                                    |
| 分析区分                              | 水道事業者上水道                        |               |             |                   | 取扱者          | 岩瀬 信彦                                                                                 |
| 採取年月日                             | 2025 年 3 月 3 日                  |               |             |                   | 試験検査項目       | 下記 12 項目                                                                              |
| 試験検査期間                            | 2025 年 3 月 3 日 ~ 2025 年 3 月 5 日 |               |             |                   | 遊離残留塩素       | (注) 0.3 mg/L                                                                          |
| 気温                                | =====                           | 水温            | 12.7 °C     |                   | 項目名          | 試験検査結果                                                                                |
| 項目名                               | 試験検査結果                          | 項目名           | 試験検査結果      | 項目名               | 試験検査結果       |                                                                                       |
| 一般細菌                              | 0 /mL                           | テトラクロロエチレン    | =====       | 銅及びその化合物          | =====        |                                                                                       |
| 大腸菌                               | 陰性                              | トリクロロエチレン     | =====       | ナトリウム及びその化合物      | =====        |                                                                                       |
| カドミウム及びその化合物                      | =====                           | ベンゼン          | =====       | マンガン及びその化合物       | 0.005 mg/L未満 |                                                                                       |
| 水銀及びその化合物                         | =====                           | 塩素酸           | =====       | 塩化物イオン            | 10.1 mg/L    |                                                                                       |
| セレン及びその化合物                        | =====                           | クロロ酢酸         | =====       | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | =====        |                                                                                       |
| 鉛及びその化合物                          | =====                           | クロロホルム        | =====       | 蒸発残留物             | =====        |                                                                                       |
| ヒ素及びその化合物                         | =====                           | ジクロロ酢酸        | =====       | 陰イオン界面活性剤         | =====        |                                                                                       |
| 六価クロム化合物                          | =====                           | ジブロモクロロメタン    | =====       | ジェオスミン            | =====        |                                                                                       |
| 亜硝酸態窒素                            | =====                           | 臭素酸           | =====       | 2-メチルイソボルネオール     | =====        |                                                                                       |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                   | =====                           | 総トリハロメタン      | =====       | 非イオン界面活性剤         | =====        |                                                                                       |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                     | 0.7 mg/L                        | トリクロロ酢酸       | =====       | フェノール類            | =====        |                                                                                       |
| フッ素及びその化合物                        | =====                           | ブロモジクロロメタン    | =====       | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L未満   |                                                                                       |
| ホウ素及びその化合物                        | =====                           | ブロモホルム        | =====       | pH値               | 6.9          |                                                                                       |
| 四塩化炭素                             | =====                           | ホルムアルデヒド      | =====       | 味                 | 異常なし         |                                                                                       |
| 1,4-ジオキサン                         | =====                           | 亜鉛及びその化合物     | =====       | 臭気                | 異常なし         |                                                                                       |
| トリス-1,2-ジクロロエチン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン | =====                           | アルミニウム及びその化合物 | =====       | 色度                | 0.5 度未満      |                                                                                       |
| ジクロロメタン                           | =====                           | 鉄及びその化合物      | 0.03 mg/L未満 | 濁度                | 0.1 度未満      |                                                                                       |
| 水質基準適否                            | 上記検査結果については水質基準に適合              |               |             |                   | 試験検査責任者      |  |

備考

試験方法: 平成15年 厚生労働省告示第261号

(注)遊離残留塩素は水質基準適否に含まない

許可なく一切の転載を固くお断りいたします