水質試験・検査成績書

佐環検飲第　00055 号

2025 年 4 月 10 日

唐津市長　　峰　達郎　　　　　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目1番2号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　　木　原　泰　英
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録　佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者　徳永　英樹

受付日： 2025 年 4 月 7 日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	54 温石山系肥前方面 駄竹　給水（駄竹高齢者センター）				
分析区分	水道事業者上水道			受付区分	採取
採取年月日	2025 年 4 月 7 日			取扱者	岩瀬　信彦
試験検査期間	2025 年 4 月 7 日　～　2025 年 4 月 10 日			試験検査項目	下記　12　項目
気温	= = = = = =	水温	15.2 ℃	遊離残留塩素	(注)　0.2 mg/L
項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果
一般細菌	0 /mL	テトラクロロエチレン	= = = = = =	銅及びその化合物	= = = = = =
大腸菌	陰性	トリクロロエチレン	= = = = = =	ナトリウム及びその化合物	= = = = = =
カドミウム及びその化合物	= = = = = =	ベンゼン	= = = = = =	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満
水銀及びその化合物	= = = = = =	塩素酸	= = = = = =	塩化物イオン	13.6 mg/L
セレン及びその化合物	= = = = = =	クロロ酢酸	= = = = = =	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	= = = = = =
鉛及びその化合物	= = = = = =	クロロホルム	= = = = = =	蒸発残留物	= = = = = =
ヒ素及びその化合物	= = = = = =	ジクロロ酢酸	= = = = = =	陰イオン界面活性剤	= = = = = =
六価クロム化合物	= = = = = =	ジブロモクロロメタン	= = = = = =	ジェオスミン	= = = = = =
亜硝酸態窒素	= = = = = =	臭素酸	= = = = = =	2-メチルイソボルネオール	= = = = = =
シアン化物イオン及び塩化シアン	= = = = = =	総トリハロメタン	= = = = = =	非イオン界面活性剤	= = = = = =
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	トリクロロ酢酸	= = = = = =	フェノール類	= = = = = =
フッ素及びその化合物	= = = = = =	ブロモジクロロメタン	= = = = = =	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.8 mg/L
ホウ素及びその化合物	= = = = = =	ブロモホルム	= = = = = =	pH値	7.8
四塩化炭素	= = = = = =	ホルムアルデヒド	= = = = = =	味	異常なし
1,4-ジオキサン	= = = = = =	亜鉛及びその化合物	= = = = = =	臭気	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	= = = = = =	アルミニウム及びその化合物	= = = = = =	色度	0.5 度未満
ジクロロメタン	= = = = = =	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	濁度	0.1 度未満
水質基準適否	上記検査結果については水質基準に適合			試験検査責任者	吉原

備　考

試験方法：平成15年　厚生労働省告示第261号　　　　(注)遊離残留塩素は水質基準適否に含まない

許可なく一切の転載を固くお断りいたします