水質試験・検査成績書

佐環検飲第　00610 号

2025 年 5 月 23 日

唐津市長　　峰　達郎　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目七番二号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　　英
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録　佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者　徳永　英樹

受付日：2025 年 5 月 13 日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

試料の名称	69 松島 給水（松島観光休憩施設）				
分析区分	水道事業者上水道			受付区分	採取
採取年月日	2025 年 5 月 13 日			取扱者	島内　英貴
試験検査期間	2025 年 5 月 13 日 ～ 2025 年 5 月 23 日			試験検査項目	下記　51　項目
気温	＝＝＝＝＝＝	水温	19.0 ℃	遊離残留塩素	(注)　0.4 mg/L

項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果	項目名	試験検査結果
一般細菌	0 /mL	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満	銅及びその化合物	0.02 mg/L
大腸菌	陰性	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満	ナトリウム及びその化合物	25.5 mg/L
カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満	ベンゼン	0.001 mg/L未満	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L未満
水銀及びその化合物	0.00005 mg/L未満	塩素酸	0.21 mg/L	塩化物イオン	45.7 mg/L
セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	38 mg/L
鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	クロロホルム	0.008 mg/L	蒸発残留物	146 mg/L
ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L未満	ジクロロ酢酸	0.005 mg/L	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L未満
六価クロム化合物	0.002 mg/L未満	ジブロモクロロメタン	0.016 mg/L	ジェオスミン	0.000001 mg/L未満
亜硝酸態窒素	0.004 mg/L未満	臭素酸	0.001 mg/L未満	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満	総トリハロメタン	0.042 mg/L	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	トリクロロ酢酸	0.004 mg/L	フェノール類	0.0005 mg/L未満
フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満	ブロモジクロロメタン	0.015 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.2 mg/L
ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L	ブロモホルム	0.003 mg/L	ｐＨ値	6.7
四塩化炭素	0.0002 mg/L未満	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満	味	異常なし
1,4-ジオキサン	0.005 mg/L未満	亜鉛及びその化合物	0.005 mg/L未満	臭　気	異常なし
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 mg/L未満	アルミニウム及びその化合物	0.02 mg/L未満	色　度	0.5 度未満
ジクロロメタン	0.001 mg/L未満	鉄及びその化合物	0.03 mg/L未満	濁　度	0.1 度未満

水質基準適否	上記検査結果については水質基準に適合	試験検査責任者	吉原

備　考

試験方法：平成15年 厚生労働省告示第261号

(注)遊離残留塩素は水質基準適否に含まない

許可なく一切の転載を固くお断りいたします