

水質試験・検査成績書

佐環検飲第 03297 号

2025 年 9 月 9 日

唐津市長 峰 達郎 様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一町2番2号  
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会  
理事長 木原 孝文  
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655  
水道法第20条登録機関 国土交通大臣登録第33号  
建築物飲料水水質検査登録 佐保福5水第3083号  
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2025 年 9 月 3 日  
試料の試験・検査結果は次の通りです。

|                                  |                                 |               |             |                   |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 試料の名称                            | 37 平之 (岩詰・栗の木) 給水 (岩詰公民館)       |               |             | 受付区分              | 採取                                                                                    |
| 分析区分                             | 水道事業者上水道                        |               |             | 取扱者               | 岩瀬 信彦                                                                                 |
| 採取年月日                            | 2025 年 9 月 3 日                  |               |             | 試験検査項目            | 下記 12 項目                                                                              |
| 試験検査期間                           | 2025 年 9 月 3 日 ~ 2025 年 9 月 9 日 |               |             | 遊離残留塩素            | (注) 0.2 mg/L                                                                          |
| 気温                               | =====                           | 水温            | 30.2 °C     | 項目名               | 試験検査結果                                                                                |
| 項目名                              | 試験検査結果                          | 項目名           | 試験検査結果      | 項目名               | 試験検査結果                                                                                |
| 一般細菌                             | 0 /mL                           | テトラクロロエチレン    | =====       | 銅及びその化合物          | =====                                                                                 |
| 大腸菌                              | 陰性                              | トリクロロエチレン     | =====       | ナトリウム及びその化合物      | =====                                                                                 |
| カドミウム及びその化合物                     | =====                           | ベンゼン          | =====       | マンガン及びその化合物       | 0.005 mg/L未満                                                                          |
| 水銀及びその化合物                        | =====                           | 塩素酸           | =====       | 塩化物イオン            | 7.0 mg/L                                                                              |
| セレン及びその化合物                       | =====                           | クロロ酢酸         | =====       | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | =====                                                                                 |
| 鉛及びその化合物                         | =====                           | クロロホルム        | =====       | 蒸発残留物             | =====                                                                                 |
| ヒ素及びその化合物                        | =====                           | ジクロロ酢酸        | =====       | 陰イオン界面活性剤         | =====                                                                                 |
| 六価クロム化合物                         | =====                           | ジブロモクロロメタン    | =====       | ジェオスミン            | =====                                                                                 |
| 亜硝酸態窒素                           | =====                           | 臭素酸           | =====       | 2-メチルイソボルネオール     | =====                                                                                 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン                  | =====                           | 総トリハロメタン      | =====       | 非イオン界面活性剤         | =====                                                                                 |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                    | 0.5 mg/L                        | トリクロロ酢酸       | =====       | フェノール類            | =====                                                                                 |
| フッ素及びその化合物                       | =====                           | ブロモジクロロメタン    | =====       | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.3 mg/L未満                                                                            |
| ホウ素及びその化合物                       | =====                           | ブロモホルム        | =====       | pH値               | 7.1                                                                                   |
| 四塩化炭素                            | =====                           | ホルムアルデヒド      | =====       | 味                 | 異常なし                                                                                  |
| 1,4-ジオキサン                        | =====                           | 亜鉛及びその化合物     | =====       | 臭 気               | 異常なし                                                                                  |
| シス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン | =====                           | アルミニウム及びその化合物 | =====       | 色 度               | 0.5 度未満                                                                               |
| ジクロロメタン                          | =====                           | 鉄及びその化合物      | 0.03 mg/L未満 | 濁 度               | 0.1 度未満                                                                               |
| 水質基準適否                           | 上記検査結果については水質基準に適合              |               |             | 試験検査責任者           |  |
| 備 考                              |                                 |               |             |                   |                                                                                       |

試験方法: 平成15年 厚生労働省告示第261号  
許可なく一切の転載を固くお断りいたします

(注) 遊離残留塩素は水質基準適否に含まない