# 水質試験・検査成績書

佐環検飲第　06252 号

2026 年 1 月 20 日

唐津市長　峰　達郎　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目七番2号
一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会
理事長　木　原　孝　文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1655
水道法第20条登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録　佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者　徳永　英樹

受付日：2026 年 1 月 15 日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

| 試料の名称 | 65 馬渡島 給水（製氷施設） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 分析区分 | 水道事業者上水道 | | | 受付区分 | 採取 |
| 採取年月日 | 2026 年 1 月 15 日 | | | 取扱者 | 内藤　大貴 |
| 試験検査期間 | 2026 年 1 月 15 日 ～ 2026 年 1 月 20 日 | | | 試験検査項目 | 下記　12　項目 |
| 気温 | ＝＝＝＝＝＝ | 水温 | 11.6 ℃ | 遊離残留塩素 | (注)　0.3 mg/L |

| 項目名 | 試験検査結果 | 項目名 | 試験検査結果 | 項目名 | 試験検査結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 /mL | テトラクロロエチレン | ＝＝＝＝＝＝ | 銅及びその化合物 | ＝＝＝＝＝＝ |
| 大腸菌 | 陰性 | トリクロロエチレン | ＝＝＝＝＝＝ | ナトリウム及びその化合物 | ＝＝＝＝＝＝ |
| カドミウム及びその化合物 | ＝＝＝＝＝＝ | ベンゼン | ＝＝＝＝＝＝ | マンガン及びその化合物 | 0.005 mg/L未満 |
| 水銀及びその化合物 | ＝＝＝＝＝＝ | 塩素酸 | ＝＝＝＝＝＝ | 塩化物イオン | 33.4 mg/L |
| セレン及びその化合物 | ＝＝＝＝＝＝ | クロロ酢酸 | ＝＝＝＝＝＝ | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | ＝＝＝＝＝＝ |
| 鉛及びその化合物 | ＝＝＝＝＝＝ | クロロホルム | ＝＝＝＝＝＝ | 蒸発残留物 | ＝＝＝＝＝＝ |
| ヒ素及びその化合物 | ＝＝＝＝＝＝ | ジクロロ酢酸 | ＝＝＝＝＝＝ | 陰イオン界面活性剤 | ＝＝＝＝＝＝ |
| 六価クロム化合物 | ＝＝＝＝＝＝ | ジブロモクロロメタン | ＝＝＝＝＝＝ | ジェオスミン | ＝＝＝＝＝＝ |
| 亜硝酸態窒素 | ＝＝＝＝＝＝ | 臭素酸 | ＝＝＝＝＝＝ | 2-メチルイソボルネオール | ＝＝＝＝＝＝ |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | ＝＝＝＝＝＝ | 総トリハロメタン | ＝＝＝＝＝＝ | 非イオン界面活性剤 | ＝＝＝＝＝＝ |
| 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 0.9 mg/L | トリクロロ酢酸 | ＝＝＝＝＝＝ | フェノール類 | ＝＝＝＝＝＝ |
| フッ素及びその化合物 | ＝＝＝＝＝＝ | ブロモジクロロメタン | ＝＝＝＝＝＝ | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 0.7 mg/L |
| ホウ素及びその化合物 | ＝＝＝＝＝＝ | ブロモホルム | ＝＝＝＝＝＝ | ｐＨ値 | 7.4 |
| 四塩化炭素 | ＝＝＝＝＝＝ | ホルムアルデヒド | ＝＝＝＝＝＝ | 味 | 異常なし |
| 1,4-ジオキサン | ＝＝＝＝＝＝ | 亜鉛及びその化合物 | ＝＝＝＝＝＝ | 臭　気 | 異常なし |
| シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | ＝＝＝＝＝＝ | アルミニウム及びその化合物 | ＝＝＝＝＝＝ | 色　度 | 0.5 度未満 |
| ジクロロメタン | ＝＝＝＝＝＝ | 鉄及びその化合物 | 0.03 mg/L未満 | 濁　度 | 0.1 度未満 |

| 水質基準適否 | 上記検査結果については水質基準に適合 | 試験検査責任者 | 吉原 |
|---|---|---|---|

備　考

試験方法：平成15年 厚生労働省告示第261号
(注)遊離残留塩素は水質基準適否に含まない

許可なく一切の転載を固くお断りいたします