# 水質試験・検査成績書

佐環検飲第　00109 号
2026 年 4 月 14 日

唐津市長　　峰　達郎　　様

〒840-0033 佐賀県佐賀市光一丁目5番25号
一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会
理事長　木原　泰文
TEL 0952-22-1651 FAX 0952-22-1665
水道法第20条登録機関　国土交通大臣及び環境大臣登録第33号
建築物飲料水水質検査業登録　佐保福5水第3083号
水質検査部門管理者 徳永 英樹

受付日: 2026 年 4 月 9 日
試料の試験・検査結果は次の通りです。

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 試料の名称 | 37 平之（岩詰・栗の木）給水（岩詰公民館） | | | 受付区分 | 採取 |
| 分析区分 | 水道事業者上水道 | 採取年月日 | 2026 年 4 月 9 日 | 取扱者 | 岩瀬　信彦 |
| 気温（℃） | ======= | 水温（℃） | 18.1 | 遊離残留塩素(mg/L) | 0.3 |

| | |
|---|---|
| 水質判定適否 | 下記検査結果は、水道法の水質基準に「適合」 |

| No. | 検査項目 | 単位 | 検査結果 | 定量下限値 水質基準 | 検査方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般細菌 | /mL | 0 | 0<br>100 以下 | H15厚生労働省告示第261号 別表第1 |
| 2 | 大腸菌 | — | 陰性 | —<br>検出されないこと | H15厚生労働省告示第261号 別表第2 |
| 3 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.5 | 0.1<br>10 以下 | H15厚生労働省告示第261号 別表第13 |
| 4 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03 未満 | 0.03<br>0.3 以下 | H15厚生労働省告示第261号 別表第6 |
| 5 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.005 未満 | 0.005<br>0.05 以下 | H15厚生労働省告示第261号 別表第6 |
| 6 | 塩化物イオン | mg/L | 6.7 | 0.2<br>200 以下 | H15厚生労働省告示第261号 別表第13 |
| 7 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | mg/L | 0.3 未満 | 0.3<br>3 以下 | H15厚生労働省告示第261号 別表第30 |
| 8 | pH値 | — | 7.3 | —<br>5.8以上8.6以下 | H15厚生労働省告示第261号 別表第31 |
| 9 | 味 | — | 異常なし | —<br>異常でないこと | H15厚生労働省告示第261号 別表第33 |
| 10 | 臭気 | — | 異常なし | —<br>異常でないこと | H15厚生労働省告示第261号 別表第34 |
| 11 | 色度 | 度 | 0.5 未満 | 0.5<br>5 以下 | H15厚生労働省告示第261号 別表第36 |
| 12 | 濁度 | 度 | 0.1 未満 | 0.1<br>2 以下 | H15厚生労働省告示第261号 別表第41 |
| | －以下余白－ | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 検査期間 | 2026 年 4 月 9 日 ～ 2026 年 4 月 14 日 | 検査区分責任者 | 吉原 孝宏 |

備考