

18温石山系鎮西呼子方面 小川島 給水(小川島観光休憩所)

		2025年度 浄 水 水 質 検 査										参考基準値	定量 下限値			
		4月8日	5月13日	6月9日	7月8日	8月5日	9月9日	10月7日	11月11日							最大
採水日	検体番号	109	620	1267	1933	2537	3494	4107	4835							
項目																
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0						100	-
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満	-	-	0.0003未満					0.003	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満	-	-	0.00005未満					0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.01	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満					0.02	0.002
9	亜硝酸性窒素	mg/L	-	0.004未満	-	-	0.004未満	-	-	0.004未満					0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5					10	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	-	0.08未満	-	-	0.10	-	-	0.11					0.8	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	0.03	-	-	0.04	-	-	0.03					1.0	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満	-	-	0.0002未満					0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満					0.05	0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.04	0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.02	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.01	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.01	0.001
20	ベンゼン	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.01	0.001
21	塩素酸	mg/L	-	0.11	-	-	0.12	-	-	0.09					0.6	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満					0.02	0.002
23	クロロホルム	mg/L	-	0.027	-	-	0.029	-	-	0.014					0.06	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	0.003未満	-	-	0.019	-	-	0.003未満					0.03	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	-	0.002	-	-	0.004	-	-	0.004					0.1	0.001
26	臭素酸	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.01	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	-	0.038	-	-	0.044	-	-	0.026					0.1	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	0.019	-	-	0.013	-	-	0.009					0.03	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	-	0.009	-	-	0.011	-	-	0.008					0.03	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満					0.09	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満					0.08	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満					1.0	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	0.04	-	-	0.06	-	-	0.03					0.2	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満					0.3	0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満					1.0	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	16.2	-	-	17.5	-	-	14.7					200	0.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					0.05	0.005
38	塩化物イオン	mg/L	13.9	14.3	13.0	13.7	13.7	11.8	11.8	12.1					200	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	69	-	-	60	-	-	64					300	1
40	蒸発残留物	mg/L	-	130	-	-	143	-	-	119					500	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	0.02未満	-	-	0.02未満	-	-	0.02未満					0.2	0.02
42	ジェオスミン	mg/L	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001					0.00001	0.000001
43	2-メチルインボルネオール	mg/L	-	0.000001	-	-	0.000001	-	-	0.000001未満					0.00001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	0.005未満	-	-	0.005未満	-	-	0.005未満					0.02	0.005
45	フェノール類	mg/L	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満	-	-	0.0005未満					0.005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	1.2	0.7	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5					3	0.3
47	pH値	-	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.4	7.8	7.9					5.8～8.6	-
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	-
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし					異常なし	-
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満					5	0.5
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満					2	0.1
52	残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.6	0.4					-	-
53	水温	℃	16.8	18.0	23.2	28.2	32.9	30.5	27.9	22.6					-	-