令和7年(2025年)度 水 質 検 査 集 計 表

25中山 給水(佐里上公民館)

	項目	採水日 検体番号	2025年度 浄 水 水 質 検 査 4月16日 233	5月14日 666	6月2日 1039	7月9日 1973	8月6日 2582	9月10日 3527	10月1日 3992	11月5日 4720					最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0								100	
2	大腸菌	―	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	―
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	――	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――	――	0.0003未満								0.003	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	――	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――	――	0.00005未満								0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満								0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満								0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満								0.01	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満								0.02	0.002
9	亜硝酸性窒素	mg/L	――	0.004未満	――	――	0.004未満	――	――	0.004未満								0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満								0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6								10	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	――	0.08未満	――	――	0.08	――	――	0.09								0.8	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	――	0.03	――	――	0.04	――	――	0.02								1.0	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	――	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――	――	0.0002未満								0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満								0.05	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満								0.04	0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満								0.02	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満								0.01	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満								0.01	0.001
20	ベンゼン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満								0.01	0.001
21	塩素酸	mg/L	――	0.06未満	――	――	0.06未満	――	――	0.06未満								0.6	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満								0.02	0.002
23	クロロホルム	mg/L	――	0.009	――	――	0.008	――	――	0.003								0.06	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	――	0.003未満	――	――	0.003未満	――	――	0.003未満								0.03	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	――	0.003	――	――	0.006	――	――	0.005								0.1	0.001
26	臭素酸	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満								0.01	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	――	0.019	――	――	0.022	――	――	0.013								0.1	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	――	0.005	――	――	0.004	――	――	0.003未満								0.03	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	――	0.007	――	――	0.007	――	――	0.004								0.03	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001	――	――	0.001								0.09	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	――	0.008未満	――	――	0.008未満	――	――	0.008未満								0.08	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満								1.0	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	――	0.08	――	――	0.09	――	――	0.05								0.2	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.3	0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	――	0.01未満	――	――	0.01未満	――	――	0.01未満								1.0	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	――	17.7	――	――	18.5	――	――	15.2								200	0.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満								0.05	0.005
38	塩化物イオン	mg/L	9.9	9.9	10.1	9.5	9.6	8.7	8.5	8.9								200	0.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	――	53	――	――	54	――	――	50								300	1
40	蒸発残留物	mg/L	――	124	――	――	138	――	――	128								500	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	――	0.02未満	――	――	0.02未満	――	――	0.02未満								0.2	0.02
42	ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.00001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満								0.00001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満								0.02	0.005
45	フェノール類	mg/L	――	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――	――	0.0005未満								0.005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.5	0.4	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3	0.3未満								3	0.3
47	pH値	―	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.4	7.5	7.6								5.8～8.6	―
48	味	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	―
49	臭気	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	―
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								5	0.5
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								2	0.1
52	残留塩素	mg/L	0.2	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3								―	―
53	水温	℃	17.6	21.8	22.8	30.3	32.6	30.9	29.3	21.8								―	―