

令和7年(2025年)度 水 質 検 査 集 計 表

7北波多 給水(志気消防団格納庫)

項目		採水日 検体番号	2025年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
			4月7日	5月13日	6月11日	7月3日	8月19日	9月4日	10月9日	11月11日									
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	1786	2772	3335	4181	4823							100	-	
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							陰性	-	
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.003	0.0003	
4	水銀及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.0005	0.00005	
5	セレン及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.01	0.001	
6	鉛及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.01	0.001	
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.01	0.001	
8	六価クロム化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.02	0.002	
9	亜硝酸性窒素	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.04	0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.01	0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6	0.5							10	0.1	
12	フッ素及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.8	0.08	
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							1.0	0.02	
14	四塩化炭素	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.002	0.0002	
15	1,4-ジオキサン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.05	0.005	
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.04	0.001	
17	ジクロロメタン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.02	0.001	
18	テトラクロロエチレン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.01	0.001	
19	トリクロロエチレン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.01	0.001	
20	ベンゼン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.01	0.001	
21	塩素酸	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.6	0.06	
22	クロロ酢酸	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.02	0.002	
23	クロロホルム	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.06	0.001	
24	ジクロロ酢酸	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.03	0.003	
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.1	0.001	
26	臭素酸	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.01	0.001	
27	総トリハロメタン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.1	0.001	
28	トリクロロ酢酸	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.03	0.003	
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.03	0.001	
30	ブロモホルム	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.09	0.001	
31	ホルムアルデヒド	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.08	0.008	
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							1.0	0.005	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.2	0.02	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.3	0.03	
35	銅及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							1.0	0.01	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							200	0.1	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.05	0.005	
38	塩化物イオン	mg/L	13.4	14.2	13.1	12.5	12.0	12.1	12.0	12.5							200	0.2	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							300	1	
40	蒸発残留物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							500	1	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.2	0.02	
42	ジェオスミン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.00001	0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.00001	0.000001	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.02	0.005	
45	フェノール類	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--							0.005	0.0005	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	1.2	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.4							3	0.3	
47	pH値	-	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9							5.8～8.6	-	
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	-	
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	-	
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							5	0.5	
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							2	0.1	
52	残留塩素	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2							-	-	
53	水温	℃	14.8	19.3	21.3	26.0	29.1	29.0	26.8	21.5							-	-	