令和7年(2025年)度 水 質 検 査 集 計 表

9温石山系肥前方面 新星賀 給水(星賀公民館)

	項目	採水日 検体番号	2025年度 浄 水 水 質 検 査 4月7日 54	5月13日 595	6月11日 1332	7月3日 1788	8月19日 2774	9月4日 3337	10月9日 4183	11月11日 4825					最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0								100	
2	大腸菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性								陰性	–
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.003	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.01	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.02	0.002
9	亜硝酸性窒素	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6	0.5								10	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.8	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								1.0	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.05	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.04	0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.02	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.01	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.01	0.001
20	ベンゼン	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.01	0.001
21	塩素酸	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.6	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.02	0.002
23	クロロホルム	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.06	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.03	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.1	0.001
26	臭素酸	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.01	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.1	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.03	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.03	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.09	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.08	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								1.0	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.2	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満								0.3	0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								1.0	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								200	0.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満								0.05	0.005
38	塩化物イオン	mg/L	13.7	14.5	13.6	12.8	12.0	12.4	12.2	12.2								200	0.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								300	1
40	蒸発残留物	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								500	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.2	0.02
42	ジェオスミン	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.00001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.00001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.02	0.005
45	フェノール類	mg/L	―	―	―	―	―	―	―	―								0.005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	1.1	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.4								3	0.3
47	pH値	—	7.8	7.8	7.8	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8								5.8～8.6	–
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	–
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								異常なし	–
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満								5	0.5
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満								2	0.1
52	残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3								–	–
53	水温	℃	16.2	20.6	22.6	28.2	31.7	30.9	27.8	21.8								–	–