令和7年(2025年)度 水 質 検 査 集 計 表

14温石山系鎮西呼子方面 鎮西呼子 給水(波戸岬)

	項目	採水日 検体番号	2025年度 浄 水 水 質 検 査 4月7日 59	5月13日 601	6月3日 1152	7月10日 2018	8月19日 2779	9月4日 3342	10月9日 4188	11月11日 4830	12月11日 5800				最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0							100	
2	大腸菌	―	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性							陰性	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	――	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――	――	0.0003未満	――							0.003	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	――	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――	――	0.00005未満	――							0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――							0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――							0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――							0.01	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――							0.02	0.002
9	亜硝酸性窒素	mg/L	――	0.004未満	――	――	0.004未満	――	――	0.004未満	――							0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――							0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.4	0.7	0.4	0.7	0.5	0.6							10	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	――	0.08未満	――	――	0.08未満	――	――	0.10	――							0.8	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	――	0.03	――	――	0.03	――	――	0.03	――							1.0	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	――	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――	――	0.0002未満	――							0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――							0.05	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――							0.04	0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――							0.02	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――							0.01	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――							0.01	0.001
20	ベンゼン	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――							0.01	0.001
21	塩素酸	mg/L	――	0.11	――	――	0.11	――	――	0.09	――							0.6	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――	――	0.002未満	――							0.02	0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.014	0.028	0.017	0.039	0.033	0.036	0.032	0.014	0.010							0.06	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	――	0.013	――	――	0.021	――	――	0.005	――							0.03	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.004	0.003	0.004	0.002	0.004	0.003							0.1	0.001
26	臭素酸	mg/L	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――	――	0.001未満	――							0.01	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.025	0.039	0.025	0.056	0.047	0.052	0.044	0.026	0.020							0.1	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	――	0.020	――	――	0.015	――	――	0.008	――							0.03	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.009	0.006	0.013	0.011	0.012	0.010	0.008	0.007							0.03	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満							0.09	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	――	0.008未満	――	――	0.008未満	――	――	0.008未満	――							0.08	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――							1.0	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	――	0.04	――	――	0.05	――	――	0.03	――							0.2	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満							0.3	0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	――	0.01未満	――	――	0.01未満	――	――	0.01未満	――							1.0	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	――	15.4	――	――	12.1	――	――	14.6	――							200	0.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満							0.05	0.005
38	塩化物イオン	mg/L	13.8	14.4	12.6	14.2	11.6	12.4	12.3	12.1	12.7							200	0.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	――	62	――	――	53	――	――	62	――							300	1
40	蒸発残留物	mg/L	――	131	――	――	106	――	――	120	――							500	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	――	0.02未満	――	――	0.02未満	――	――	0.02未満	――							0.2	0.02
42	ジェオスミン	mg/L	――	0.000001未満	――	――	0.000001未満	――	――	0.000001	――							0.00001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	――	0.000001	――	――	0.000001	――	――	0.000001未満	――							0.00001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――	――	0.005未満	――							0.02	0.005
45	フェノール類	mg/L	――	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――	――	0.0005未満	――							0.005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.7	1.1	0.6	0.9	0.7	0.7	0.8	0.4	0.5							3	0.3
47	pH値	―	7.8	7.8	7.8	7.8	7.4	7.9	7.9	7.9	7.8							5.8～8.6	-
48	味	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	-
49	臭気	―	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							異常なし	-
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満							5	0.5
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満							2	0.1
52	残留塩素	mg/L	0.3	0.5	0.4	0.2	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3							-	-
53	水温	℃	15.7	20.1	21.2	29.2	31.5	30.7	28.2	21.6	16.5							-	-