

令和7年(2025年)度 水 質 検 査 集 計 表

36瀬戸木場 給水(瀬戸木場公民館)

項目	採水日 検体番号	2025年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月8日	5月20日	6月2日	7月15日	8月5日	9月3日	10月8日	11月12日	12月10日							
		89	823	1019	2089	2539	3296	4138	4862	5717							
1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0						100	-
2 大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	--	0.0003未満	--	--	0.0003未満	--	--	0.0003未満	--						0.003	0.0003
4 水銀及びその化合物	mg/L	--	0.00005未満	--	--	0.00005未満	--	--	0.00005未満	--						0.0005	0.00005
5 セレン及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--						0.01	0.001
6 鉛及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--						0.01	0.001
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--						0.01	0.001
8 六価クロム化合物	mg/L	--	0.002未満	--	--	0.002未満	--	--	0.002未満	--						0.02	0.002
9 亜硝酸性窒素	mg/L	--	0.004未満	--	--	0.004未満	--	--	0.004未満	--						0.04	0.004
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--						0.01	0.001
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.6	0.7						10	0.1
12 フッ素及びその化合物	mg/L	--	0.08未満	--	--	0.08未満	--	--	0.08未満	--						0.8	0.08
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	--	0.02未満	--	--	0.02未満	--	--	0.02未満	--						1.0	0.02
14 四塩化炭素	mg/L	--	0.0002未満	--	--	0.0002未満	--	--	0.0002未満	--						0.002	0.0002
15 1,4-ジオキサン	mg/L	--	0.005未満	--	--	0.005未満	--	--	0.005未満	--						0.05	0.005
16 トリス(1,2-ジクロロエチレン)及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--						0.04	0.001
17 ジクロロメタン	mg/L	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--						0.02	0.001
18 テトラクロロエチレン	mg/L	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--						0.01	0.001
19 トリクロロエチレン	mg/L	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--						0.01	0.001
20 ベンゼン	mg/L	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--						0.01	0.001
21 塩素酸	mg/L	--	0.06未満	--	--	0.06未満	--	--	0.06未満	--						0.6	0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	--	0.002未満	--	--	0.002未満	--	--	0.002未満	--						0.02	0.002
23 クロロホルム	mg/L	--	0.011	--	--	0.005	--	--	0.001未満	--						0.06	0.001
24 ジクロロ酢酸	mg/L	--	0.005	--	--	0.003未満	--	--	0.003未満	--						0.03	0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	--	0.005	--	--	0.004	--	--	0.003	--						0.1	0.001
26 臭素酸	mg/L	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--	--	0.001未満	--						0.01	0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	--	0.023	--	--	0.015	--	--	0.005	--						0.1	0.001
28 トリクロロ酢酸	mg/L	--	0.003未満	--	--	0.003未満	--	--	0.003未満	--						0.03	0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	--	0.007	--	--	0.005	--	--	0.001	--						0.03	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	--	0.001未満	--	--	0.001	--	--	0.001	--						0.09	0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	--	0.008未満	--	--	0.008未満	--	--	0.008未満	--						0.08	0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	--	0.005未満	--	--	0.013	--	--	0.011	--						1.0	0.005
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	--	0.04	--	--	0.02未満	--	--	0.02未満	--						0.2	0.02
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満						0.3	0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	--	0.01未満	--	--	0.01未満	--	--	0.01未満	--						1.0	0.01
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	--	6.2	--	--	5.4	--	--	5.5	--						200	0.1
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						0.05	0.005
38 塩化物イオン	mg/L	5.7	5.9	5.6	5.2	5.2	5.2	5.7	5.6	5.7						200	0.2
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	--	27	--	--	32	--	--	30	--						300	1
40 蒸発残留物	mg/L	--	66	--	--	69	--	--	66	--						500	1
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	--	0.02未満	--	--	0.02未満	--	--	0.02未満	--						0.2	0.02
42 ジェオスミン	mg/L	--	0.000001未満	--	--	0.000001未満	--	--	0.000001未満	--						0.000001	0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	--	0.000001未満	--	--	0.000001未満	--	--	0.000001未満	--						0.000001	0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	--	0.005未満	--	--	0.005未満	--	--	0.005未満	--						0.02	0.005
45 フェノール類	mg/L	--	0.0005未満	--	--	0.0005未満	--	--	0.0005未満	--						0.005	0.0005
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	2.0	1.1	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満						3	0.3
47 pH値	-	7.9	8.6	8.2	7.7	7.8	7.3	7.7	7.6	7.8						5.8～8.6	-
48 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	-
49 臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	-
50 色度	度	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						5	0.5
51 濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						2	0.1
52 残留塩素	mg/L	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2						-	-
53 水温	℃	15.7	19.4	20.9	27.5	29.4	28.7	24.9	16.4	12.3						-	-