

令和6年(2024年)度 水 質 検 査 集 計 表

40向島 給水(向島消防団格納庫)

項目		2024年度 浄 水 水 質 検 査												最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月16日	5月21日	6月13日	7月4日	8月1日	9月5日	10月15日	11月21日	12月2日	1月14日	2月20日	3月10日					
		218	837	1375	1767	2221	3153	4104	5104	5327	6064	6847	7171					
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0				100	-
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性				陰性	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—	—	0.0003未満	—			0.003	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—	—	0.00005未満	—			0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
9	亜硝酸性窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—			0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1未満	0.1未満			10	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—	—	0.08未満	—			0.8	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	0.03	—	—	0.04	—	—	0.03	—	—	0.04	—			1.0	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—	—	0.0002未満	—			0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.05	0.005
16	2,3,7,8-ジクロロダイオキシン及びヘキソクロロダイオキシン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.04	0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.02	0.001
18	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
20	ベンゼン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.12	—	—	0.12	—	—	0.06未満	—			0.6	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—			0.02	0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	—	0.001	0.003	—	0.001未満	0.002	—	0.001	0.002	—			0.06	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.005	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.012	0.011	—	0.021	0.028	—	0.017	0.015	—	0.013	0.020	—			0.1	0.001
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—			0.01	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.028	0.026	—	0.050	0.065	—	0.037	0.030	—	0.026	0.040	—			0.1	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—			0.03	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.004	0.003	—	0.008	0.012	—	0.005	0.008	—	0.005	0.008	—			0.03	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.012	0.012	—	0.020	0.022	—	0.015	0.005	—	0.007	0.010	—			0.09	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—			0.08	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.013	—	—	0.016	—	—	0.006	—			1.0	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満			0.3	0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—	—	0.01未満	—			1.0	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	43.4	—	—	37.4	—	—	26.3	—	—	38.5	—			200	0.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満			0.05	0.005
38	塩化物イオン	mg/L	81.5	83.2	83.5	77.2	72.1	75.4	83.8	50.8	58.8	63.8	63.5	67.8			200	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	76	—	—	69	—	—	44	—	—	58	—			300	1
40	蒸発残留物	mg/L	—	238	—	—	221	—	—	150	—	—	188	—			500	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—	—	0.02未満	—			0.2	0.02
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—	—	0.00001未満	—			0.00001	0.00001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—			0.00001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—			0.02	0.005
45	フェノール類	mg/L	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—	—	0.0005未満	—			0.005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	1.0	0.9	1.2	1.0	0.9	1.0	1.2			3	0.3
47	pH値	-	7.0	7.2	7.4	7.4	7.4	7.5	7.0	7.0	7.0	7.1	7.2	7.2			5.8～8.6	-
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	-
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし			異常なし	-
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満			5	0.5
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満			2	0.1
52	残留塩素	mg/L	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.1	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3			-	-
53	水温	℃	17.4	21.1	22.9	24.2	30.3	29.1	23.4	18.8	15.2	9.1	10.2	11.5			-	-