# 令和7年(2025年)度 水 質 検 査 集 計 表

11温石山系肥前方面 京泊 給水(京泊消防団格納庫)

| | 項目 | 採水日<br>検体番号 | 2025年度 浄 水 水 質 検 査 | | | | | | | | | | | | 最大 | 最小 | 平均 | 参考基準値 | 定量<br>下限値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4月7日 | 5月13日 | 6月11日 | 7月3日 | 8月19日 | 9月4日 | | | | | | | | | | | |
| | | | 56 | 597 | 1334 | 1790 | 2776 | 3339 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 個/mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 100 | |
| 2 | 大腸菌 | ― | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | | | | | | | 陰性 | ― |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | mg/L | ―― | 0.0003未満 | ―― | ―― | 0.0003未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.003 | 0.0003 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | mg/L | ―― | 0.00005未満 | ―― | ―― | 0.00005未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.0005 | 0.00005 |
| 5 | セレン及びその化合物 | mg/L | ―― | 0.001未満 | ―― | ―― | 0.001未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.01 | 0.001 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | mg/L | ―― | 0.001未満 | ―― | ―― | 0.001未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.01 | 0.001 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | mg/L | ―― | 0.001未満 | ―― | ―― | 0.001未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.01 | 0.001 |
| 8 | 六価クロム化合物 | mg/L | ―― | 0.002未満 | ―― | ―― | 0.002未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.02 | 0.002 |
| 9 | 亜硝酸性窒素 | mg/L | ―― | 0.004未満 | ―― | ―― | 0.004未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.04 | 0.004 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | mg/L | ―― | 0.001未満 | ―― | ―― | 0.001未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.01 | 0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | mg/L | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | | | | | | | | | | 10 | 0.1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | mg/L | ―― | 0.08未満 | ―― | ―― | 0.08未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.8 | 0.08 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | mg/L | ―― | 0.03 | ―― | ―― | 0.03 | ―― | | | | | | | | | | 1.0 | 0.02 |
| 14 | 四塩化炭素 | mg/L | ―― | 0.0002未満 | ―― | ―― | 0.0002未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.002 | 0.0002 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | mg/L | ―― | 0.005未満 | ―― | ―― | 0.005未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.05 | 0.005 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | ―― | 0.001未満 | ―― | ―― | 0.001未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.04 | 0.001 |
| 17 | ジクロロメタン | mg/L | ―― | 0.001未満 | ―― | ―― | 0.001未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.02 | 0.001 |
| 18 | テトラクロロエチレン | mg/L | ―― | 0.001未満 | ―― | ―― | 0.001未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.01 | 0.001 |
| 19 | トリクロロエチレン | mg/L | ―― | 0.001未満 | ―― | ―― | 0.001未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.01 | 0.001 |
| 20 | ベンゼン | mg/L | ―― | 0.001未満 | ―― | ―― | 0.001未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.01 | 0.001 |
| 21 | 塩素酸 | mg/L | ―― | 0.12 | ―― | ―― | 0.12 | ―― | | | | | | | | | | 0.6 | 0.06 |
| 22 | クロロ酢酸 | mg/L | ―― | 0.002未満 | ―― | ―― | 0.002未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.02 | 0.002 |
| 23 | クロロホルム | mg/L | ―― | 0.028 | 0.028 | 0.030 | 0.036 | 0.034 | | | | | | | | | | 0.06 | 0.001 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | mg/L | ―― | 0.003未満 | ―― | ―― | 0.018 | ―― | | | | | | | | | | 0.03 | 0.003 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | mg/L | ―― | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | | | | | | | | | | 0.1 | 0.001 |
| 26 | 臭素酸 | mg/L | ―― | 0.001未満 | ―― | ―― | 0.001未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.01 | 0.001 |
| 27 | 総トリハロメタン | mg/L | ―― | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.048 | 0.050 | | | | | | | | | | 0.1 | 0.001 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | mg/L | ―― | 0.020 | ―― | 0.020 | 0.016 | 0.017 | | | | | | | | | | 0.03 | 0.003 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | mg/L | ―― | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | | | | | | | | | | 0.03 | 0.001 |
| 30 | ブロモホルム | mg/L | ―― | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | 0.001未満 | | | | | | | | | | 0.09 | 0.001 |
| 31 | ホルムアルデヒド | mg/L | ―― | 0.008未満 | ―― | ―― | 0.008未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.08 | 0.008 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | mg/L | ―― | 0.005未満 | ―― | ―― | 0.005未満 | ―― | | | | | | | | | | 1.0 | 0.005 |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | mg/L | ―― | 0.04 | ―― | ―― | 0.05 | ―― | | | | | | | | | | 0.2 | 0.02 |
| 34 | 鉄及びその化合物 | mg/L | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | 0.03未満 | | | | | | | | | | 0.3 | 0.03 |
| 35 | 銅及びその化合物 | mg/L | ―― | 0.01未満 | ―― | ―― | 0.01未満 | ―― | | | | | | | | | | 1.0 | 0.01 |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | mg/L | ―― | 16.5 | ―― | ―― | 11.8 | ―― | | | | | | | | | | 200 | 0.1 |
| 37 | マンガン及びその化合物 | mg/L | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | 0.005未満 | | | | | | | | | | 0.05 | 0.005 |
| 38 | 塩化物イオン | mg/L | 13.8 | 14.4 | 13.7 | 12.8 | 11.8 | 12.5 | | | | | | | | | | 200 | 0.2 |
| 39 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | mg/L | ―― | 64 | ―― | ―― | 52 | ―― | | | | | | | | | | 300 | 1 |
| 40 | 蒸発残留物 | mg/L | ―― | 128 | ―― | ―― | 108 | ―― | | | | | | | | | | 500 | 1 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | mg/L | ―― | 0.02未満 | ―― | ―― | 0.02未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.2 | 0.02 |
| 42 | ジェオスミン | mg/L | ―― | 0.000001未満 | ―― | ―― | 0.000001未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.00001 | 0.000001 |
| 43 | 2-メチルイソボルネオール | mg/L | ―― | 0.000001 | ―― | ―― | 0.000001 | ―― | | | | | | | | | | 0.00001 | 0.000001 |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | mg/L | ―― | 0.005未満 | ―― | ―― | 0.005未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.02 | 0.005 |
| 45 | フェノール類 | mg/L | ―― | 0.0005未満 | ―― | ―― | 0.0005未満 | ―― | | | | | | | | | | 0.005 | 0.0005 |
| 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | mg/L | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | | | | | | | | | | 3 | 0.3 |
| 47 | pH値 | ― | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | | | | | | | | | | 5.8～8.6 | ― |
| 48 | 味 | ― | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | 異常なし | ― |
| 49 | 臭気 | ― | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | | | | | | | | | | 異常なし | ― |
| 50 | 色度 | 度 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | | | | | | | | | | 5 | 0.5 |
| 51 | 濁度 | 度 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | | | | | | | | | | 2 | 0.1 |
| 52 | 残留塩素 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | | | | | | | | | | ― | ― |
| 53 | 水温 | ℃ | 16.3 | 19.7 | 22.0 | 27.4 | 30.7 | 30.3 | | | | | | | | | | ― | |