令和7年(2025年)度 水 質 検 査 集 計 表

21和多田系給水(山田消防格納庫)

	項目	採水日 検体番号	2025年度 浄 水 水 質 検 査 4月10日 138	5月1日 442	6月3日 1146	7月10日 2012	8月7日 2658	9月8日 3391	10月7日 4089	11月13日 4948	12月4日 5529	1月15日 6235			最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						100	-
2	大腸菌	—	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性						陰性	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	ーー	0.0003未満	ーー	ーー	0.0003未満	ーー	ーー	0.0003未満	ーー	ーー						0.003	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	ーー	0.00005未満	ーー	ーー	0.00005未満	ーー	ーー	0.00005未満	ーー	ーー						0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー						0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー						0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー						0.01	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	ーー	0.002未満	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー						0.02	0.002
9	亜硝酸性窒素	mg/L	ーー	0.004未満	ーー	ーー	0.004未満	ーー	ーー	0.004未満	ーー	ーー						0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー						0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8						10	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	ーー	0.10	ーー	ーー	0.09	ーー	ーー	0.10	ーー	ーー						0.8	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	ーー	0.02未満	ーー	ーー	0.03	ーー	ーー	0.02未満	ーー	ーー						1.0	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	ーー	0.0002未満	ーー	ーー	0.0002未満	ーー	ーー	0.0002未満	ーー	ーー						0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	ーー	0.005未満	ーー	ーー	0.005未満	ーー	ーー	0.005未満	ーー	ーー						0.05	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー						0.04	0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー						0.02	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー						0.01	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー						0.01	0.001
20	ベンゼン	mg/L	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー						0.01	0.001
21	塩素酸	mg/L	ーー	0.11	ーー	ーー	0.12	ーー	ーー	0.11	ーー	ーー						0.6	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	ーー	0.002未満	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー	0.002未満	ーー	ーー						0.02	0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.007	0.012	0.009	0.020	0.019	0.020	0.017	0.009	0.006	0.007						0.06	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	ーー	0.003未満	ーー	ーー	0.008	ーー	ーー	0.003未満	ーー	ーー						0.03	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.004	0.004	0.003	0.005	0.006	0.005	0.005	0.004	0.005	0.003						0.1	0.001
26	臭素酸	mg/L	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー	0.001未満	ーー	ーー						0.01	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.017	0.024	0.018	0.035	0.036	0.036	0.031	0.020	0.017	0.016						0.1	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	ーー	0.007	ーー	ーー	0.009	ーー	ーー	0.005	ーー	ーー						0.03	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.008	0.006	0.010	0.011	0.011	0.009	0.007	0.006	0.006						0.03	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満						0.09	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	ーー	0.008未満	ーー	ーー	0.008未満	ーー	ーー	0.008未満	ーー	ーー						0.08	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	ーー	0.005未満	ーー	ーー	0.005未満	ーー	ーー	0.005未満	ーー	ーー						1.0	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	ーー	0.03	ーー	ーー	0.04	ーー	ーー	0.02	ーー	ーー						0.2	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満						0.3	0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	ーー	0.01未満	ーー	ーー	0.01未満	ーー	ーー	0.01未満	ーー	ーー						1.0	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	ーー	15.3	ーー	ーー	15.6	ーー	ーー	15.7	ーー	ーー						200	0.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満						0.05	0.005
38	塩化物イオン	mg/L	13.1	13.8	13.0	16.2	12.9	12.5	12.2	13.0	13.1	13.3						200	0.2
39	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	50	51	45	46	52	44	44	52	54	67						300	1
40	蒸発残留物	mg/L	111	110	126	127	117	107	102	115	117	144						500	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	ーー	0.02未満	ーー	ーー	0.02未満	ーー	ーー	0.02未満	ーー	ーー						0.2	0.02
42	ジェオスミン	mg/L	ーー	0.000002	ーー	ーー	0.000001未満	ーー	ーー	0.000001未満	ーー	ーー						0.00001	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	ーー	0.000001未満	ーー	ーー	0.000002	ーー	ーー	0.000001未満	ーー	ーー						0.00001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	ーー	0.005未満	ーー	ーー	0.005未満	ーー	ーー	0.005未満	ーー	ーー						0.02	0.005
45	フェノール類	mg/L	ーー	0.0005未満	ーー	ーー	0.0005未満	ーー	ーー	0.0005未満	ーー	ーー						0.005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.6	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5						3	0.3
47	pH値	—	7.8	7.8	7.8	8.0	7.9	7.9	7.8	7.9	7.8	7.7						5.8～8.6	-
48	味	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	-
49	臭気	—	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						異常なし	-
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						5	0.5
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						2	0.1
52	残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3						-	-
53	水温	℃	17.1	19.1	21.3	28.9	30.7	29.7	27.8	21.1	17.3	12.3						-	-