

令和7年(2025年)度 水 質 検 査 集 計 表

7北波多 給水(志気消防団格納庫)

		2025年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月7日	5月13日	6月11日	7月3日	8月19日	9月4日	10月9日	11月11日	12月11日	1月8日						
項目	採水日 検体番号	52	592	1330	1786	2772	3335	4181	4823	5793	6091						
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0					100	-
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性					陰性	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.003	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.01	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.02	0.002
9	亜硝酸性窒素	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.6	0.5	0.6	0.8	0.4	0.6	0.5	0.6	0.9				10	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.8	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					1.0	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.05	0.005
16	ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.04	0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.02	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.01	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.01	0.001
20	ベンゼン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.01	0.001
21	塩素酸	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.6	0.06
22	クロロ酢酸	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.02	0.002
23	クロロホルム	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.06	0.001
24	ジクロロ酢酸	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.03	0.003
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.1	0.001
26	臭素酸	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.01	0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.1	0.001
28	トリクロロ酢酸	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.03	0.003
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.03	0.001
30	ブロモホルム	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.09	0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.08	0.008
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					1.0	0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.2	0.02
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満					0.3	0.03
35	銅及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					1.0	0.01
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					200	0.1
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満					0.05	0.005
38	塩化物イオン	mg/L	13.4	14.2	13.1	12.5	12.0	12.1	12.0	12.5	12.6	13.0				200	0.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					300	1
40	蒸発残留物	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					500	1
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.2	0.02
42	ジェオスミン	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.00001	0.000001
43	2-メチルインゾルネオール	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.00001	0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.02	0.005
45	フェノール類	mg/L	--	--	--	--	--	--	--	--	--					0.005	0.0005
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.8	1.2	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.4	0.5	0.6				3	0.3
47	pH値	-	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9	7.9	7.8				5.8～8.6	-
48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	-
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし				異常なし	-
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満				5	0.5
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満				2	0.1
52	残留塩素	mg/L	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3				-	-
53	水温	℃	14.8	19.3	21.3	26.0	29.1	29.0	26.8	21.5	15.3	12.4				-	-