令和8年(2026年)度 水 質 検 査 集 計 表

29浜玉 給水(松原学園)

	項目	採水日	2026年度 浄 水 水 質 検 査															参考基準値	定量下限値
			4月6日	5月18日	6月1日										最大	最小	平均		
		検体番号	51	752	1095														
1	一般細菌	個/mL	0	0	0													100	−
2	大腸菌	−	陰性	陰性	陰性													陰性	−
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	−−	−−	−−													0.003	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	−−	−−	−−													0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	−−	−−	−−													0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	−−	−−	−−													0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	−−	−−	−−													0.01	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	−−	−−	−−													0.02	0.002
9	亜硝酸性窒素	mg/L	−−	−−	−−													0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	−−	−−	−−													0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.8	0.4	0.5													10	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	−−	−−	−−													0.8	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	−−	−−	−−													1.0	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	−−	−−	−−													0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	−−	−−	−−													0.05	0.005
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	−−	−−	−−													0.04	0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	−−	−−	−−													0.02	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	−−	−−	−−													0.01	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	−−	−−	−−													0.01	0.001
20	PFOS及びPFOA	mg/L	−−	−−	−−													0.00005	0.000005
21	ベンゼン	mg/L	−−	−−	−−													0.01	0.001
22	塩素酸	mg/L	−−	−−	−−													0.6	0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	−−	−−	−−													0.02	0.002
24	クロロホルム	mg/L	−−	−−	−−													0.06	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/L	−−	−−	−−													0.03	0.003
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	−−	−−	−−													0.1	0.001
27	臭素酸	mg/L	−−	−−	−−													0.01	0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	−−	−−	−−													0.1	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg/L	−−	−−	−−													0.03	0.003
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	−−	−−	−−													0.03	0.001
31	ブロモホルム	mg/L	−−	−−	−−													0.09	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	−−	−−	−−													0.08	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	−−	−−	−−													1.0	0.005
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	−−	−−	−−													0.2	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満													0.3	0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	−−	−−	−−													1.0	0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	−−	−−	−−													200	0.1
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満													0.05	0.005
39	塩化物イオン	mg/L	12.7	13.1	14.1													200	0.2
40	カルシウム,マグネシウム等(硬度)	mg/L	−−	−−	−−													300	1
41	蒸発残留物	mg/L	−−	−−	−−													500	1
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	−−	−−	−−													0.2	0.02
43	ジェオスミン	mg/L	−−	−−	−−													0.00001	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	−−	−−	−−													0.00001	0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	−−	−−	−−													0.02	0.005
46	フェノール類	mg/L	−−	−−	−−													0.005	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.9	0.7	0.9													3	0.3
48	pH値	−	7.7	7.8	7.6													5.8～8.6	−
49	味	−	異常なし	異常なし	異常なし													異常なし	−
50	臭気	−	異常なし	異常なし	異常なし													異常なし	−
51	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満													5	0.5
52	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満													2	0.1
53	残留塩素	mg/L	0.4	0.5	0.5													−	−
54	水温	℃	18.0	22.4	23.8													−	−