

3温石山系給水(七ツ釜管末ドレン)																	
採水日 項目 検体番号		2026年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
		4月6日	5月18日	6月4日	7月9日												
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0										100	-
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性										陰性	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	--	0.0003未満	--	--										0.003	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	--	0.00005未満	--	--										0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	--	--										0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	--	--										0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	--	--										0.01	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	--	0.002未満	--	--										0.02	0.002
9	亜硝酸性窒素	mg/L	--	0.004未満	--	--										0.04	0.004
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	--	0.001未満	--	--										0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.6	0.5	0.7										10	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	--	0.09	--	--										0.8	0.08
13	ボウ素及びその化合物	mg/L	--	0.03	--	--										1.0	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	--	0.0002未満	--	--										0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	--	0.005未満	--	--										0.05	0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	--	0.001未満	--	--										0.04	0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	--	0.001未満	--	--										0.02	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	--	0.001未満	--	--										0.01	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	--	0.001未満	--	--										0.01	0.001
20	PFOS及びPFPOA	mg/L	--	0.000005未満	--	--										0.00005	0.000005
21	ベンゼン	mg/L	--	0.001未満	--	--										0.01	0.001
22	塩素酸	mg/L	--	0.10	--	--										0.6	0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	--	0.002未満	--	--										0.02	0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.030	0.027	0.038	0.031										0.06	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/L	--	0.003未満	--	--										0.03	0.003
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.002										0.1	0.001
27	臭素酸	mg/L	--	0.001未満	--	--										0.01	0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.042	0.040	0.055	0.041										0.1	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg/L	--	0.015	--	0.018										0.03	0.003
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.009	0.010	0.013	0.008										0.03	0.001
31	ブromホルム	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満										0.09	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	--	0.008未満	--	--										0.08	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	--	0.005未満	--	--										1.0	0.005
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	--	0.04	--	--										0.2	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03	0.03未満	0.03未満	0.03未満											

項目		採水日 検体番号	2026年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値	
			4月6日	5月18日	6月4日	7月9日													
1	一般細菌	個/ml	32	770	1251	1958												100	-
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性												陰性	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	--	0.0003未満	--	--												0.003	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	--	0.00005未満	--	--												0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	--	--												0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	--	--												0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	--	--												0.01	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	--	0.002未満	--	--												0.02	0.002
9	亜硝酸性窒素	mg/L	--	0.004未満	--	--												0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	--	0.001未満	--	--												0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.7	0.6	0.5	0.7												10	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	--	0.09	--	--												0.8	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	--	0.03	--	--												1.0	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	--	0.0002未満	--	--												0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	--	0.005未満	--	--												0.05	0.005
16	ジ(1,2-ジクロロエチル)及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	--	0.001未満	--	--												0.04	0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	--	0.001未満	--	--												0.02	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	--	0.001未満	--	--												0.01	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	--	0.001未満	--	--												0.01	0.001
20	PFOS及びPFOA	mg/L	--	0.000005未満	--	--												0.00005	0.000005
21	ベンゼン	mg/L	--	0.001未満	--	--												0.01	0.001
22	塩素酸	mg/L	--	0.10	--	--												0.6	0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	--	0.002未満	--	--												0.02	0.002
24	クロロホルム	mg/L	0.030	0.027	0.038	0.031												0.06	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/L	--	0.003未満	--	--												0.03	0.003
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.004	0.002												0.1	0.001
27	臭素酸	mg/L	--	0.001未満	--	--												0.01	0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	0.042																