

38平之(本門) 給水(管末ドレン)

項目		採水日 検体番号	2026年度 浄 水 水 質 検 査											最大	最小	平均	参考基準値	定量 下限値
			4月9日	5月19日	6月3日	7月1日												
			110	797	1213	1723												
1	一般細菌	個/ml	0	0	0	0											100	-
2	大腸菌	-	陰性	陰性	陰性	陰性											陰性	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	--	0.0003未満	--	--											0.003	0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	--	0.00005未満	--	--											0.0005	0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	--	--											0.01	0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	--	--											0.01	0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	--	0.001未満	--	--											0.01	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	--	0.002未満	--	--											0.02	0.002
9	亜硝酸性窒素	mg/L	--	0.004未満	--	--											0.04	0.004
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	--	0.001未満	--	--											0.01	0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.6	0.6	0.7											10	0.1
12	フッ素及びその化合物	mg/L	--	0.08未満	--	--											0.8	0.08
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	--	0.02未満	--	--											1.0	0.02
14	四塩化炭素	mg/L	--	0.0002未満	--	--											0.002	0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	--	0.005未満	--	--											0.05	0.005
16	ジス-1,2-ジクロロエチン及びトランス-1,2-ジクロロエチン	mg/L	--	0.001未満	--	--											0.04	0.001
17	ジクロロメタン	mg/L	--	0.001未満	--	--											0.02	0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	--	0.001未満	--	--											0.01	0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	--	0.001未満	--	--											0.01	0.001
20	PFOS及びPFOA	mg/L	--	0.000005未満	--	--											0.00005	0.000005
21	ベンゼン	mg/L	--	0.001未満	--	--											0.01	0.001
22	塩素酸	mg/L	--	0.06未満	--	--											0.6	0.06
23	クロロ酢酸	mg/L	--	0.002未満	--	--											0.02	0.002
24	クロロホルム	mg/L	--	0.001未満	--	--											0.06	0.001
25	ジクロロ酢酸	mg/L	--	0.003未満	--	--											0.03	0.003
26	ジブromokクロロメタン	mg/L	--	0.001	--	--											0.1	0.001
27	臭素酸	mg/L	--	0.001未満	--	--											0.01	0.001
28	総トリハロメタン	mg/L	--	0.002	--	--											0.1	0.001
29	トリクロロ酢酸	mg/L	--	0.003未満	--	--											0.03	0.003
30	ブromोजクロロメタン	mg/L	--	0.001	--	--											0.03	0.001
31	ブromホルム	mg/L	--	0.001未満	--	--											0.09	0.001
32	ホルムアルデヒド	mg/L	--	0.008未満	--	--											0.08	0.008
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	--	0.005未満	--	--											1.0	0.005
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	--	0.02未満	--	--											0.2	0.02
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満											0.3	0.03
36	銅及びその化合物	mg/L	--	0.01未満	--	--											1.0	0.01
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	--	6.3	--	--											200	0.1
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満											0.05	0.005
39	塩化物イオン	mg/L	5.5	5.5	5.6	5.5											200	0.2
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	--	22	--	--											300	1
41	蒸発残留物	mg/L	--	60	--	--											500	1
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	--	0.02未満	--	--											0.2	0.02
43	ジェオスミン	mg/L	--	0.000001未満	--	--											0.00001	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	--	0.000001未満	--	--											0.00001	0.000001
45	非イオン界面活性剤	mg/L	--	0.005未満	--	--											0.02	0.005
46	フェノール類	mg/L	--	0.0005未満	--	--											0.005	0.0005
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満											3	0.3
48	pH値	-	7.2	7.3	7.2	7.2											5.8～8.6	-
49	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											異常なし	-
50	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし											異常なし	-
51	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満											5	0.5
52	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満											2	0.1
53	残留塩素	mg/L	0.3	0.3	0.2	0.3											-	-
54	水温	℃	15.7	23.0	23.6	22.9											-	-